

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

Перфилов П.Н.
«22» 03 2013 г.

ОТЧЕТ
ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ОСИ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Балаковский район

Наименование муниципального района
(городского округа) Саратовской области

« 22 » марта 2013 г.

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Название ОСИ: Государственное бюджетное учреждение Саратовской области
«Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

1.2. Адрес ОСИ :413840, Саратовская область, г. Балаково ул. Набережная Леонова, д. 26,
«б»

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- отдельно стоящее здание 2 этажей
- часть здания _____ этаж (или на _____ этаже)
- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Юридический адрес ОСИ :413840, Саратовская область, г. Балаково ул. Набережная
Леонова, д. 26, «б»

2. Характеристика деятельности ОСИ

социальная защита

(здравоохранение, соц.защита, образование, физ.культура и спорт, культура, ЖКХ, транспорт)

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автобус № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ (есть/нет) да

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от ближайшей остановки транспорта 380 м

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть (150м)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: нет (визуальная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

на территории остановки имеется бордюр

(При наличии перепадов высоты описать: лестница, пандус и т.д.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

(наличие поручней, съездов, площадок для отдыха и т.д.)

3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помочь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото (при наличии)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-В	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ДЧ-В	
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно частично избирательно (К,О, Г, У,)

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (Установить элемент информации об объекте, тактильные плитки на путях движения, бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05м, в зоне парковки обозначение стоянки автомашины инвалида на кресло-коляске международным символом(столб с обозначением))
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (необходимость установки кнопки вызова на входе. Лестница: боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02м.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (коридор: ширина пути при встречном движении кресло-коляски не менее 1,8м, установить поручни и тактильные приспособления на пути движения, выключатели и розетки на высоте 0,8м от пола. Дверь: ширина не менее 0,9м, уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 0,025м, информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефными знаками. Лестница: высота подъема ступени не более 0,15м, окраска яркой контрастной краской первой и последней ступени марша, ширина марша не менее 1,35 м., боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02м, рельефные обозначения этажей. Пути эвакуации: наличие и обустройство пожаробезопасной зоны)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция (установка поручней, выключатели и розетки

		установить на уровне не выше 0,8 м от пола, установить кнопку вызова (звонка), наличие устройств для сушки рук, угол наклона зеркала 10 градусов, наличие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Душевые кабины: открытые (1,2 на 0,9м) с вертикальными и горизонтальными поручнями)
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Капитальный ремонт (визуальные средства: установка информационного щита перед входом на территорию ОСИ, информационная табличка об организации, используя тактильный шрифт, обустройство сигнализации об опасности, о пожаре световым сопровождением, обозначение всех функциональных зон (помещений) визуальными и тактильными средствами, применение акустических средств информации об объекте и функциональных зон)
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (наличие пешеходного тротуара (200 м) на пути следования к ОСИ, обустройство бортиками, информационные щиты на пути следования со звуковым сопровождением, реконструкция съездов, обустройство пешеходного тротуара тактильными плитками на пути к ОСИ (380м.), наличие светофора со звуком рядом с остановкой)
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ 2013-2015 гг.

в рамках исполнения

ДОЦП «Доступная среда»

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 25
- 4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником здания);
4.2.4. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации
ОСИ,(прилагается)

**4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Саратовской области**

сайт министерства социального развития Саратовской области
(наименование сайта, портала)

Сотрудники ГКУ СО «УСПН Балаковского района»:

Главный специалист отдела
по работе с ветеранами
и инвалидами

Главный специалист отдела
по работе с ветеранами
и инвалидами

Представитель организации:

Зам. директора по хоз. части ГБУ СО
«Балаковский центр социальной помощи
семье и детям «Семья»

Представители общественные организаций:

Балаковская районная организация Саратовской
областной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

Балаковская местная организация Саратовской
областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Общероссийская общественная
организация инвалидов
Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых
Балаковская местная организация

Шамсеев —
Подпись

Кулябин —
Подпись

Ганин —
Подпись

Соломин —
Подпись

Низовцев —
Подпись

Красникова —
Подпись

Шамсеев А.Ф.

Кулябин Д.В.

Ганин С.В.

Соломин Н.И.

Низовцев А.И.

Красникова Л.Г.